

液化石油ガス設備工事届（続紙）群馬県
容器（貯蔵能力 1,000kg 以上 3,000kg 未満）表

1 届出の内容

液化石油ガス設備工事	新 設 ・ 変 更
------------	-----------

2 液化石油ガス販売事業者（予定）

登録番号	事業所名称・販売所名称

3 工事従事者（設備工事に従事した者全員を記入すること）

氏名	免状交付地	設備士免状N O	直近の講習受講年月日
	都道府県		年 月 日

4 供給設備

項 目	対 応 事 項		
(1) 保安距離の確保できない場合の障壁 第一種保安物件 16.97m 第二種保安物件 11.31m	高 さ	壁 厚	構 造
(2) 火気施設との距離	・ 水平距離（ m） ・ 対象物件（ボイラー、焼却炉、燃焼器具、電気設備、その他 ） ・ 5 m未満の場合の措置（ ）		
(3) 容器の腐食防止措置	イ 床は水平で排水がよい。（コンクリート打ち等） ロ その他		
(4) 容器の転落、転倒等による損傷防止措置	イ チェーン ロ その他（ ）		
(5) 滞留防止措置	・ 容器置場の面積 m ² ・ 換気口面積（合計） m ² ※2方向以上に分散し、床面に接していること。		
(6) 屋根又は遮へい板	イ 屋根（不燃性又は難燃性 軽量） ロ 遮へい板（ " ）		
(7) 消火設備	イ 消火器 個 ロ その他（ ）		

(8) 強制気化装置	イ あり ロ なし ※イの場合型式認定合格証を添付すること
------------	-------------------------------------

5 ガス漏れ警報器設置状況

設 置 年 月 日	メーカー・型式・機種名等	設 置 個 数

6 施工後の表示（掲示したものと同様に記入すること）

工事事業者の氏名又は名称	連 絡 先	施工年月日 又は 工事番号

7 配管の状況

(1) 配管がすべて露出	(2)の場合埋設管腐食防止措置
(2) すべて埋設又は一部埋設	

8 添付書類

- (1) 案内図（施設又は建築物の位置を示す図）
- (2) 供給設備付近の配置図（施設等の内における貯蔵場所を示す見取図）
及び障壁等の構造図
（火気距離、保安距離、火気施設距離等明記）
- (3) 配管図（アイソメ図）
- (4) 気密試験結果（自記圧力計記録）
- (5) 写真 供給設備（容器・容器置場付近、集合配管、埋設配管、消火設備、警戒標識、
屋根、さく、へい等）
消費設備（ガス漏れ警報装置）