

|   |           |   |     |
|---|-----------|---|-----|
| { | 製 造 所     | } | 点検表 |
| { | 一 般 取 扱 所 | } |     |

| 点 検 項 目                      |                       | 点 検 内 容                    | 点 検 方 法               | 点 検 結 果 | 措 置 年 月 日<br>び 措 置 内 容 |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------|------------------------|
| 保 安 距 離                      |                       | 保安物件新設等の有無                 | 目視（該当物件のある場合は実測）      |         |                        |
|                              |                       | 代替措置の塀又は壁体の損傷の有無           | 目視                    |         |                        |
| 保 有 空 地                      |                       | 許可外物件の存置の有無                | 目視                    |         |                        |
|                              |                       | 代替措置の隔壁等の損傷の有無及び機能の適否      | 目視（機能の適否については作動確認）    |         |                        |
| 建 築 物                        | 壁、柱、はり及び屋根            | 亀裂、損傷等の有無                  | 目視                    |         |                        |
|                              | 防 火 戸                 | 変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否          | 目視                    |         |                        |
|                              | 床 面                   | 滞油、滞水の有無                   | 目視                    |         |                        |
|                              |                       | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無              | 目視                    |         |                        |
| 階 段                          | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否     | 目視                         |                       |         |                        |
| 架 構 等                        | 支 柱、 は り              | 亀裂、損傷の有無                   | 目視                    |         |                        |
|                              | 床 面                   | 滞油、滞水の有無                   | 目視                    |         |                        |
|                              |                       | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無              | 目視                    |         |                        |
| 階 段                          | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否     | 目視                         |                       |         |                        |
| 換 気 ・ 排 出 設 備 等              |                       | 給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視                    |         |                        |
|                              |                       | 引火防止網の損傷及び目づまりの有無          | 目視                    |         |                        |
|                              |                       | 防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否        | 目視（機能の適否については手動による確認） |         |                        |
|                              |                       | ファンの作動状況の適否                | 作動確認                  |         |                        |
|                              |                       | 可燃性蒸気警報装置の作動状況             | 作動確認                  |         |                        |
| 屋 外 設 備 の 囲 い、<br>流出防止措置、地盤面 |                       | 亀裂、損傷等の有無                  | 目視                    |         |                        |
|                              |                       | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無            | 目視                    |         |                        |
| た め ま す、排水溝、<br>油 分 離 装 置    |                       | 亀裂、損傷等の有無                  | 目視                    |         |                        |
|                              |                       | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無            | 目視                    |         |                        |
| 危 険                          | 漏れ防止設備<br>(二重缶、二重配管等) | 滞油等の有無                     | 目視                    |         |                        |
|                              |                       | 変形、亀裂、損傷の有無                | 目視                    |         |                        |
|                              |                       | 塗装状況及び腐食の有無                | 目視                    |         |                        |

| 点 検 項 目                              |  | 点 検 内 容              | 点 検 方 法             | 点 検 結 果 | 措 置 年 月 日<br>及 び 措 置 内 容 |  |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------|--------------------------|--|
| 物の<br>飛散防止装置等                        |  | 固定状況の適否              | 目視                  |         |                          |  |
|                                      | あふれ防止設備<br>戻り管、波返し、<br>フロートスイッ<br>チ、桶等         | 変形、亀裂、損傷の有無          | 目視                  |         |                          |  |
|                                      |  | 塗装状況及び腐食の有無          | 目視                  |         |                          |  |
|                                      |  | 固定状況の適否              | 目視                  |         |                          |  |
|                                      |  | 機能の適否                | 目視又は作動確認            |         |                          |  |
|                                      | 飛散防止設備<br>(ブース、受皿、囲い等)                         | 滞油等の有無               | 目視                  |         |                          |  |
|                                      |  | 変形、亀裂、損傷の有無          | 目視                  |         |                          |  |
|                                      |  | 固定状況の適否              | 目視                  |         |                          |  |
|                                      |  | 機能の適否                | 目視又は作動確認            |         |                          |  |
|                                      | 加<br>熱<br>・<br>冷<br>却<br>・<br>乾<br>燥<br>設<br>備 | 基礎、架台、支柱             | 変形、亀裂、損傷の有無         | 目視      |                          |  |
| 塗装状況及び腐食の有無                          |  |                      | 目視                  |         |                          |  |
| 沈下の有無                                |  |                      | 目視                  |         |                          |  |
| 支柱取付部の目地外れの有無                        |  |                      | 目視                  |         |                          |  |
| アンカーボルト等のゆるみ等<br>の有無                 |  |                      | 目視又はハンマーテ<br>スト     |         |                          |  |
| 本 体 部<br>〔ジャケット、<br>コイル等を含<br>む。〕    |  | 漏えいの有無               | 目視及びガス検知器<br>等による検知 |         |                          |  |
|                                      |  | 変形、亀裂、損傷の有無          | 目視                  |         |                          |  |
|                                      |  | 塗装状況及び腐食の有無          | 目視又は計器による<br>肉厚測定   |         |                          |  |
|                                      |  | ボルト等のゆるみ等の有無         | 目視又はハンマーテ<br>スト     |         |                          |  |
|                                      |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等<br>の有無 | 目視                  |         |                          |  |
| ア ー ス                                |  | 断線の有無                | 目視                  |         |                          |  |
|                                      |  | 取付部のゆるみ等の有無          | 目視                  |         |                          |  |
|                                      |  | 接地抵抗値の適否             | 接地抵抗計による測<br>定      |         |                          |  |
| 安 全 装 置<br>〔安全弁、温度<br>上（下）限警<br>報装置〕 |  | 腐食、損傷の有無             | 目視                  |         |                          |  |
|                                      |  | 固定状況の適否              | 目視                  |         |                          |  |
|                                      |  | 機能の適否                | 作動確認                |         |                          |  |
| 計 量 装 置                              |  | 計 量 装 置              | 損傷の有無               | 目視      |                          |  |
|                                      |  |                      | 取付部のゆるみ等の有無         | 目視      |                          |  |
|                                      |  |                      | 作動、指示状況の適否          | 目視      |                          |  |
| 測 温 度 計                              |  | 測 温 度 計              | 損傷の有無               | 目視      |                          |  |
|                                      |  |                      | 取付部のゆるみ等の有無         | 目視      |                          |  |
|                                      |  |                      | 作動、指示状況の適否          | 目視      |                          |  |
| 装 圧 力 計                              |  | 装 圧 力 計              | 損傷の有無               | 目視      |                          |  |
|                                      |  |                      | 取付部のゆるみ等の有無         | 目視      |                          |  |

| 点 検 項 目  |                                      | 点 検 内 容              | 点 検 方 法           | 点 検 結 果  | 措 置 年 月 日<br>及 び 措 置 内 容 |  |
|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|--------------------------|--|
| 反<br>応<br>装  | 置                                    | 作動、指示状況の適否           | 目視                |          |                          |  |
|  |                                      | 液面上（下）<br>限警報装置      | 損傷の有無             | 目視       |                          |  |
|  |                                      |                      | 作動状況の適否           | 手動等による確認 |                          |  |
|  |                                      |                      | 制御部への指示及び機能の適否    | 目視及び機能試験 |                          |  |
|  | 送<br>風<br>装<br>置                     | ファン、ベルト              | 変形、損傷の有無          | 目視       |                          |  |
|  |                                      | 電 動 機                | 損傷の有無             | 目視       |                          |  |
|  |                                      |                      | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視       |                          |  |
|  |                                      |                      | 軸受部、回転部等の給油状況の適否  | 目視       |                          |  |
|  |                                      |                      | 異音、異常振動、異常発熱の有無   | 目視       |                          |  |
|  |                                      | ギヤボックス               | 漏油の有無             | 目視       |                          |  |
|  |                                      |                      | 油量の適否             | 目視       |                          |  |
|  |                                      |                      | 異音、異常振動、異常発熱の有無   | 目視       |                          |  |
|  | 散<br>水<br>装<br>置                     | 配管、ノズル               | 腐食、変形、損傷の有無       | 目視       |                          |  |
|  |                                      |                      | 散水状況の適否           | 目視       |                          |  |
|  |                                      |                      | 固定状況の適否           | 目視       |                          |  |
|  |                                      | ポ ン プ、<br>電 動 機      | 変形、損傷の有無          | 目視       |                          |  |
|  | 異音、異常振動、異常発熱の有無                      |                      | 目視                |          |                          |  |
|  | 基<br>礎<br>、<br>架<br>台<br>、<br>支<br>柱 | 変形、亀裂、損傷の有無          | 目視                |          |                          |  |
|  |                                      |                      | 塗装状況及び腐食の有無       | 目視       |                          |  |
|  |                                      |                      | 沈下の有無             | 目視       |                          |  |
| 支柱取付部の目地外れの有無  |                                      |                      | 目視                |          |                          |  |
| アンカーボルト等のゆるみ等の有無   |                                      |                      | 目視又はハンマーテスト       |          |                          |  |
| 本<br>体<br>部<br>ジ<br>ャ<br>ケ<br>ッ<br>ト<br>、<br>コ<br>イ<br>ル<br>、<br>シ<br>ー<br>ル<br>部<br>等<br>を<br>含<br>む。 |                                      | 漏えいの有無               | 目視及びガス検知器等による検知   |          |                          |  |
|  |                                      | 変形、亀裂、損傷の有無          | 目視                |          |                          |  |
|  |                                      | 塗装状況及び腐食の有無          | 目視又は計器による肉厚測定     |          |                          |  |
|  |                                      | ボルト等のゆるみ等の有無         | 目視又はハンマーテスト       |          |                          |  |
|  |                                      | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無     | 目視                |          |                          |  |
|  |                                      | ライニング等の状況及び損傷の有無     | 目視                |          |                          |  |
|  |                                      | シール部の異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視                |          |                          |  |

| 点 検 項 目  |                              | 点 検 内 容           | 点 検 方 法    | 点検結果 | 措置年月日<br>及び措置内容 |
|--|------------------------------|-------------------|------------|------|-----------------|
| 置<br>攪<br>拌<br>装<br>置<br><br>シ<br>ー<br>ル<br>装<br>置<br><br>安<br>全 | ア ー ス                        | 断線の有無             | 目視         |      |                 |
|  |                              | 取付部のゆるみ等の有無       | 目視         |      |                 |
|  |                              | 接地抵抗値の適否          | 接地抵抗計による測定 |      |                 |
|  | 電 動 機<br>(駆動機)               | 損傷の有無             | 目視         |      |                 |
|  |                              | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視         |      |                 |
|  |                              | 軸受部、回転部等の給油状況の適否  | 目視         |      |                 |
|  |                              | 異音、異常振動、異常発熱の有無   | 目視         |      |                 |
|  | 減(加)速機、<br>ギヤボックス等           | 漏油の有無及び油量の適否      | 目視         |      |                 |
|  |                              | 変形、損傷の有無          | 目視         |      |                 |
|  |                              | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視         |      |                 |
|  |                              | 軸受部、回転部等の給油状況の適否  | 目視         |      |                 |
|  |                              | 異音、異常振動、異常発熱の有無   | 目視         |      |                 |
|  | 羽根、シャフト等                     | 変形、損傷の有無          | 目視         |      |                 |
|  |                              | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視         |      |                 |
|  | オイルタンク                       | 漏油の有無             | 目視         |      |                 |
|  |                              | 変形、損傷の有無          | 目視         |      |                 |
|  |                              | 油量の適否             | 目視         |      |                 |
|  | ポ ン プ                        | 漏えいの有無            | 目視         |      |                 |
|  |                              | 異音、異常振動、異常発熱の有無   | 目視         |      |                 |
|  | アキュムレータ<br>ー、フィルタ<br>ー、クーラー等 | 漏えいの有無            | 目視         |      |                 |
|  |                              | 変形、損傷の有無          | 目視         |      |                 |
|  |                              | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視         |      |                 |
|  |                              | 機能の適否             | 目視         |      |                 |
|  | 安 全 弁                        | 腐食、損傷の有無          | 目視         |      |                 |
|  |                              | 機能の適否             | 作動確認       |      |                 |
|  | 破 壊 板                        | 固定状況の適否           | 目視         |      |                 |
|  |                              | 腐食、損傷の有無          | 目視         |      |                 |
| 緊急放出<br>(遮断)弁  | 固定状況の適否                      | 目視                |            |      |                 |
|  | 腐食、損傷の有無                     | 目視                |            |      |                 |
| 通 気 管  | 機能の適否                        | 作動確認              |            |      |                 |
|  | 腐食、損傷の有無                     | 目視                |            |      |                 |
|  |                              | 引火防止網の脱落、目づまり等の有無 | 目視         |      |                 |

| 点 検 項 目          |                  | 点 検 内 容  | 点 検 方 法        | 点検結果     | 措置年月日<br>及び措置内容 |  |
|------------------|------------------|--|----------------|----------|-----------------|--|
| 加<br>熱<br>装<br>置 | 装<br>置<br>等      | 固定状況の適否  | 目視             |          |                 |  |
|                  |                  | 液封装置   | 腐食、損傷の有無       | 目視       |                 |  |
|                  |                  |  | 液量の適否          | 目視       |                 |  |
|                  |                  | 反応停止剤<br>等供給装置                                 | 漏えいの有無         | 目視       |                 |  |
|                  |                  |  | 腐食、損傷の有無       | 目視       |                 |  |
|                  |                  |  | 機能の適否          | 作動確認     |                 |  |
|                  | 計<br>測<br>装<br>置 | 計量装置<br>(液面計、<br>濃度計、<br>比重計、<br>粘度計等<br>を含む。) | 損傷の有無          | 目視       |                 |  |
|                  |                  |  | 取付部のゆるみ等の有無    | 目視       |                 |  |
|                  |                  |  | 作動、指示状況の適否     | 目視       |                 |  |
|                  |                  |  | 制御部への指示及び機能の適否 | 目視及び機能試験 |                 |  |
|                  |                  | 温度計  | 損傷の有無          | 目視       |                 |  |
|                  |                  |  | 取付部のゆるみ等の有無    | 目視       |                 |  |
|                  |                  |  | 作動、指示状況の適否     | 目視       |                 |  |
|                  |                  |  | 制御部への指示及び機能の適否 | 目視及び機能試験 |                 |  |
|                  |                  | 圧力計  | 損傷の有無          | 目視       |                 |  |
|                  |                  |  | 取付部のゆるみ等の有無    | 目視       |                 |  |
|                  |                  |  | 作動、指示状況の適否     | 目視       |                 |  |
|                  |                  |  | 制御部への指示及び機能の適否 | 目視及び機能試験 |                 |  |
|                  | 基礎、架台、支柱         | 変形、亀裂、損傷の有無                                    | 目視             |          |                 |  |
|                  |                  | 塗装状況及び腐食の有無                                    | 目視             |          |                 |  |
|                  |                  | 沈下の有無  | 目視             |          |                 |  |
|                  |                  | 支柱取付部の目地外れの有無                                  | 目視             |          |                 |  |
|                  |                  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無                               | 目視又はハンマーテスト    |          |                 |  |
|                  | 本 体 部            | 変形、亀裂、損傷の有無                                    | 目視             |          |                 |  |
|                  |                  | 塗装状況及び腐食の有無                                    | 目視             |          |                 |  |
|                  |                  | ボルト等のゆるみ等の有無                                   | 目視又はハンマーテスト    |          |                 |  |
|                  |                  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無                               | 目視             |          |                 |  |
|                  | アース              | 断線の有無  | 目視             |          |                 |  |
|                  |                  | 取付部のゆるみ等の有無                                    | 目視             |          |                 |  |
|                  |                  | 接地抵抗値の適否                                       | 接地抵抗計による測定     |          |                 |  |
| バーナー等<br>熱源設備    | 漏えいの有無           | 目視   |                |          |                 |  |
|                  | 取付部のゆるみ等の有無      | 目視   |                |          |                 |  |
|                  | 機能の適否            | 目視   |                |          |                 |  |
| 安全装置<br>(遮断弁)    | 腐食、損傷の有無         | 目視   |                |          |                 |  |

| 点 検 項 目                 |                  | 点 検 内 容               | 点 検 方 法          | 点 検 結 果     | 措 置 年 月 日<br>及 び 措 置 内 容 |
|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| 乾<br>燥<br>装<br>置        | 計<br>測<br>装<br>置 | 温 度 計                 | 機能の適否            | 作動確認        |                          |
|                         |                  |                       | 損傷の有無            | 目視          |                          |
|                         |                  |                       | 取付部のゆるみ等の有無      | 目視          |                          |
|                         |                  | 圧 力 計                 | 作動、指示状況の適否       | 目視          |                          |
|                         |                  |                       | 損傷の有無            | 目視          |                          |
|                         |                  |                       | 取付部のゆるみ等の有無      | 目視          |                          |
|                         |                  | 熱源監視装置                | 作動、指示状況の適否       | 目視          |                          |
|                         |                  |                       | 損傷の有無            | 目視          |                          |
|                         |                  |                       | 取付部のゆるみ等の有無      | 目視          |                          |
|                         |                  | 火災を防止する<br>ための付属設備    | 機能の適否            | 作動確認        |                          |
|                         |                  |                       | 損傷の有無            | 目視          |                          |
|                         |                  |                       | 固定状況の適否          | 目視          |                          |
|                         | 基 礎、架 台、支 柱      |                       | 機能の適否            | 作動確認        |                          |
|                         |                  |                       | 損傷の有無            | 目視          |                          |
|                         |                  |                       | 固定状況の適否          | 目視          |                          |
|                         |                  |                       | 変形、亀裂、損傷の有無      | 目視          |                          |
|                         |                  |                       | 塗装状況及び腐食の有無      | 目視          |                          |
|                         |                  | 本 休 部<br>(視窓を含む。)     | 沈下の有無            | 目視          |                          |
|                         |                  |                       | 支柱取付部の目地外れの有無    | 目視          |                          |
|                         |                  |                       | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト |                          |
|                         |                  |                       | 変形、亀裂、損傷の有無      | 目視          |                          |
|                         |                  |                       | 塗装状況及び腐食の有無      | 目視          |                          |
|                         |                  |                       | ボルト等のゆるみ等の有無     | 目視又はハンマーテスト |                          |
|                         |                  |                       | 飛散等の有無           | 目視          |                          |
|                         | 計<br>測<br>装<br>置 | 温 度 計                 | 保温材の損傷、脱落等の有無    | 目視          |                          |
|                         |                  |                       | 駆動部、固定部の作動状況     | 目視及び作動確認    |                          |
|                         |                  |                       | 損傷の有無            | 目視          |                          |
|                         |                  | 減 圧 計                 | 取付部のゆるみ等の有無      | 目視          |                          |
|                         |                  |                       | 作動、指示状況の適否       | 目視          |                          |
|                         |                  |                       | 損傷の有無            | 目視          |                          |
| 乾 湿 計                   |                  | 取付部のゆるみ等の有無           | 目視               |             |                          |
|                         |                  | 作動、指示状況の適否            | 目視               |             |                          |
|                         |                  | 損傷の有無                 | 目視               |             |                          |
| 安全装置<br>過熱防止装置<br>警報装置等 | 取付部のゆるみ等の有無      | 目視                    |                  |             |                          |
|                         | 作動、指示状況の適否       | 目視                    |                  |             |                          |
|                         | 腐食、損傷の有無         | 目視                    |                  |             |                          |
| 附                       | 熱風等送風<br>装 置     | 固定状況の適否               | 目視               |             |                          |
|                         |                  | 機能の適否                 | 作動確認             |             |                          |
|                         |                  | ダクトの変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視               |             |                          |
|                         |                  | ダンパーの損傷の有無及び機能の適否     | 目視及び作動確認         |             |                          |

| 点 検 項 目          |                                      | 点 検 内 容                              | 点 検 方 法                    | 点 検 結 果         | 措 置 年 月 日<br>及 び 措 置 内 容 |    |  |  |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----|--|--|
|                  | 属<br>設<br>備                          | 集塵装置                                 | 空気加熱器の損傷、腐食の有無             | 目視              |                          |    |  |  |
|                  |                                      |                                      | 機能の適否                      | 作動確認            |                          |    |  |  |
|                  |                                      |                                      | ダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否     | 目視              |                          |    |  |  |
|                  |                                      |                                      | ダンパーの損傷の有無及び機能の適否          | 目視及び作動確認        |                          |    |  |  |
|                  |                                      | アース                                  | エアフィルターの汚損、目づまり等の有無        | 目視              |                          |    |  |  |
|                  |                                      |                                      | 断線の有無                      | 目視              |                          |    |  |  |
|                  |                                      |                                      | 取付部のゆるみ等の有無                | 目視              |                          |    |  |  |
|                  |                                      |                                      |                            | 接地抵抗値の適否        | 接地抵抗計による測定               |    |  |  |
|                  |                                      | 蒸<br>留<br>・<br>粉<br>砕<br>設<br>備<br>等 | 蒸<br>留<br>抽<br>出<br>装<br>置 | 基礎、架台、支柱        | 変形、亀裂、損傷の有無              | 目視 |  |  |
|                  |                                      |                                      |                            |                 | 塗装状況及び腐食の有無              | 目視 |  |  |
| 沈下の有無            | 目視                                   |                                      |                            |                 |                          |    |  |  |
| 支柱取付部の目地外れの有無    | 目視                                   |                                      |                            |                 |                          |    |  |  |
| アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト                          |                                      |                            |                 |                          |    |  |  |
| 粉<br>砕<br>装<br>置 | 本体部<br>（ジャケット、<br>コイル、シール<br>部等を含む。） |                                      | 漏えいの有無                     | 目視及びガス検知器等による検知 |                          |    |  |  |
|                  |                                      |                                      | 変形、亀裂、損傷の有無                | 目視              |                          |    |  |  |
|                  |                                      |                                      | 塗装状況及び腐食の有無                | 目視又は計器による肉厚測定   |                          |    |  |  |
|                  |                                      |                                      | ボルト等のゆるみ等の有無               | 目視又はハンマーテスト     |                          |    |  |  |
|                  |                                      |                                      | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無           | 目視              |                          |    |  |  |
|                  |                                      |                                      | ライニング等の状況及び損傷の有無           | 目視              |                          |    |  |  |
|                  |                                      |                                      | シール部の異音、異常振動、異常発熱の有無       | 目視              |                          |    |  |  |
| 攪                | 電動機<br>(駆動機)                         |                                      | 断線の有無                      | 目視              |                          |    |  |  |
|                  |                                      |                                      | 取付部のゆるみ等の有無                | 目視              |                          |    |  |  |
|                  |                                      |                                      | 接地抵抗値の適否                   | 接地抵抗計による測定      |                          |    |  |  |
|                  |                                      |                                      | 損傷の有無                      | 目視              |                          |    |  |  |
|                  |                                      |                                      | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無          | 目視              |                          |    |  |  |
|                  |                                      |                                      | 軸受部、回転部等の給油状況の適否           | 目視              |                          |    |  |  |
|                  |                                      |                                      | 異音、異常振動、異常発熱の有無            | 目視              |                          |    |  |  |

| 点 検 項 目   |                       | 点 検 内 容                        | 点 検 方 法           | 点検結果     | 措置年月日<br>及び措置内容 |  |  |
|-----------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|----------|-----------------|--|--|
|           | 減(加)速機、ギヤボックス等        | 漏油の有無及び油量の適否                   | 目視                |          |                 |  |  |
|           |                       | 変形、損傷の有無                       | 目視                |          |                 |  |  |
|           |                       | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無              | 目視                |          |                 |  |  |
|           |                       | 軸受部、回転部等の給油状況の適否               | 目視                |          |                 |  |  |
|           |                       | 異音、異常振動、異常発熱の有無                | 目視                |          |                 |  |  |
|           |                       | 羽 根、シャフト等                      | 変形、損傷の有無          | 目視       |                 |  |  |
|           |                       |                                | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視       |                 |  |  |
|           |                       | シ<br>ー<br>ル<br>装<br>置          | オイルタンク            | 漏油の有無    | 目視              |  |  |
|           |                       |                                |                   | 変形、損傷の有無 | 目視              |  |  |
|           |                       |                                |                   | 油量の適否    | 目視              |  |  |
|           | ポ ン プ                 |                                | 漏えいの有無            | 目視       |                 |  |  |
|           |                       |                                | 異音、異常振動、異常発熱の有無   | 目視       |                 |  |  |
|           | アキュムレータ、フィルター、クーラー等   |                                | 漏えいの有無            | 目視       |                 |  |  |
|           |                       |                                | 変形、損傷の有無          | 目視       |                 |  |  |
|           |                       | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無              | 目視                |          |                 |  |  |
|           | 安<br>全<br>装<br>置<br>等 | 安 全 弁                          | 腐食、損傷の有無          | 目視       |                 |  |  |
|           |                       |                                | 機能の適否             | 作動確認     |                 |  |  |
|           |                       |                                | 固定状況の適否           | 目視       |                 |  |  |
|           |                       | 破 壊 板                          | 腐食、損傷の有無          | 目視       |                 |  |  |
|           |                       |                                | 固定状況の適否           | 目視       |                 |  |  |
| 緊急放出(遮断)弁 |                       | 腐食、損傷の有無                       | 目視                |          |                 |  |  |
|           |                       | 機能の適否                          | 作動確認              |          |                 |  |  |
| 通 気 管     |                       | 腐食、損傷の有無                       | 目視                |          |                 |  |  |
|           |                       | 引火防止網の脱落、目づまり等有無               | 目視                |          |                 |  |  |
|           |                       | 固定状況の適否                        | 目視                |          |                 |  |  |
| 液 封 装 置   |                       | 腐食、損傷の有無                       | 目視                |          |                 |  |  |
|           |                       | 液量の適否                          | 目視                |          |                 |  |  |
| 計<br>測    |                       | 計量装置<br>(液面計、濃度計、比重計、粘度計等を含む。) | 損傷の有無             | 目視       |                 |  |  |
|           | 取付部のゆるみ等の有無           |                                | 目視                |          |                 |  |  |
|           | 作動、指示状況の適否            |                                | 目視                |          |                 |  |  |
|           | 制御部への指示及び機能の適否        |                                | 目視及び機能試験          |          |                 |  |  |



| 点 検 項 目           |                     |                  | 点 検 内 容        | 点 検 方 法           | 点 検 結 果 | 措 置 年 月 日<br>及 び 措 置 内 容 |  |
|-------------------|---------------------|------------------|----------------|-------------------|---------|--------------------------|--|
| 粉<br>砕<br>装<br>置  | 装<br>置              | 温 度 計            | 損傷の有無          | 目視                |         |                          |  |
|                   |                     |                  | 取付部のゆるみ等の有無    | 目視                |         |                          |  |
|                   |                     |                  | 計器の作動、指示状況の適否  | 目視                |         |                          |  |
|                   |                     |                  | 制御部への指示及び機能の適否 | 目視及び機能試験          |         |                          |  |
|                   |                     | 圧 力 計            | 損傷の有無          | 目視                |         |                          |  |
|                   |                     |                  | 取付部のゆるみ等の有無    | 目視                |         |                          |  |
|                   |                     |                  | 計器の作動 指示状況の適否  | 目視                |         |                          |  |
|                   |                     |                  | 制御部への指示及び機能の適否 | 目視及び機能試験          |         |                          |  |
|                   | 基 礎、架 台、支 柱         | 変形、亀裂、損傷の有無      | 目視             |                   |         |                          |  |
|                   |                     | 塗装状況及び腐食の有無      | 目視             |                   |         |                          |  |
|                   |                     | 沈下の有無            | 目視             |                   |         |                          |  |
|                   |                     | 支柱取付部の目地外れの有無    | 目視             |                   |         |                          |  |
|                   |                     | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト    |                   |         |                          |  |
|                   |                     | 本 体 部            | 飛散等の有無         | 目視                |         |                          |  |
|                   |                     |                  | 変形 亀裂 損傷の有無    | 目視                |         |                          |  |
|                   |                     |                  | 塗装状況及び腐食の有無    | 目視                |         |                          |  |
|                   |                     |                  | ボルト等のゆるみ等の有無   | 目視又はハンマーテスト       |         |                          |  |
|                   |                     |                  | 異常発熱の有無        | 目視                |         |                          |  |
|                   |                     | ア ー ス            | 断線の有無          | 目視                |         |                          |  |
|                   |                     |                  | 取付部のゆるみ等の有無    | 目視                |         |                          |  |
|                   |                     |                  | 接地抵抗値の適否       | 接地抵抗計による測定        |         |                          |  |
|                   |                     | 駆 動 部            | 電 動 機          | 損傷の有無             | 目視      |                          |  |
|                   |                     |                  |                | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視      |                          |  |
|                   | 軸受部、回転部等の給油状況の適否    |                  |                | 目視                |         |                          |  |
|                   | 異音、異常振動、異常発熱の有無     |                  |                | 目視                |         |                          |  |
|                   | 減 (加) 速 機<br>ギヤボックス |                  | 漏油の有無及び油量の適否   | 目視                |         |                          |  |
|                   |                     |                  | 変形、損傷の有無       | 目視                |         |                          |  |
| 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 |                     |                  | 目視             |                   |         |                          |  |
| 軸受部、回転部等の給油状況の適否  |                     |                  | 目視             |                   |         |                          |  |
| 異音、異常振動、異常発熱の有無   |                     |                  | 目視             |                   |         |                          |  |
| 羽根、シャフト、ロール、切削歯等  |                     |                  | 変形、損傷の有無       | 目視                |         |                          |  |
| 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視                  |                  |                |                   |         |                          |  |

| 点 検 項 目                        |                                  | 点 検 内 容                    | 点 検 方 法     | 点検結果 | 措置年月日<br>及び措置内容 |  |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|------|-----------------|--|
|                                | 集 塵 装 置                          | 漏えい、飛散の有無                  | 目視          |      |                 |  |
|                                |                                  | 機能の適否                      | 作動確認        |      |                 |  |
|                                |                                  | ダクト等の変形、損傷の有無<br>及び固定状況の適否 | 目視          |      |                 |  |
|                                |                                  | ダンパーの損傷の有無及び機能の適否          | 目視及び作動確認    |      |                 |  |
|                                |                                  | エアフィルター汚損、目づまり等の有無         | 目視          |      |                 |  |
|                                | 安 全 装 置                          | 腐食、損傷の有無                   | 目視          |      |                 |  |
|                                |                                  | 固定状況の適否                    | 目視          |      |                 |  |
|                                |                                  | 機能の適否                      | 作動確認        |      |                 |  |
|                                | 計測装置<br>〔静電気測定器<br>温度計、圧力計、回転計等〕 | 損傷の有無                      | 目視          |      |                 |  |
|                                |                                  | 取付部のゆるみ等の適否                | 目視          |      |                 |  |
|                                |                                  | 作動、指示状況の適否                 | 目視          |      |                 |  |
|                                | 加<br>圧<br>設<br>備                 | 基礎、架台、支柱                   | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視   |                 |  |
|                                |                                  |                            | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視   |                 |  |
| 沈下の有無                          |                                  |                            | 目視          |      |                 |  |
| 支柱取付部の目地外れの有無                  |                                  |                            | 目視          |      |                 |  |
| アンカーボルト等のゆるみ等の有無               |                                  |                            | 目視又はハンマーテスト |      |                 |  |
| 本 体 部<br>〔ジャケット、コイル、シール部等を含む。〕 |                                  | 漏えいの有無                     | 目視          |      |                 |  |
|                                |                                  | 変形、亀裂、損傷の有無                | 目視          |      |                 |  |
|                                |                                  | 塗装状況及び腐食の有無                | 目視          |      |                 |  |
|                                |                                  | ボルト等のゆるみ等の有無               | 目視又はハンマーテスト |      |                 |  |
|                                |                                  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無           | 目視          |      |                 |  |
|                                |                                  | ライニング等の状況及び損傷の有無           | 目視          |      |                 |  |
| 油 圧 装 置                        |                                  | シール部の異音、異常振動、異常発熱の有無       | 目視          |      |                 |  |
|                                |                                  | 漏えいの有無                     | 目視          |      |                 |  |
|                                | 変形、亀裂、損傷の有無                      |                            | 目視          |      |                 |  |
|                                | 塗装状況及び腐食の有無                      |                            | 目視          |      |                 |  |
|                                | 異音、異常振動、異常発熱の有無                  |                            | 目視          |      |                 |  |
|                                | ボルト等のゆるみ等の有無                     |                            | 目視又はハンマーテスト |      |                 |  |
|                                | コンプレッサー                          | 漏えいの有無                     | 目視          |      |                 |  |
| 変形、損傷の有無                       |                                  | 目視                         |             |      |                 |  |

| 点 検 項 目               |                                   | 点 検 内 容          | 点 検 方 法         | 点検結果 | 措置年月日<br>及び措置内容 |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|------|-----------------|
| 生<br>装<br>置           | (電動機を含む。)                         | 異音、異常振動、異常発熱の有無  | 目視              |      |                 |
|                       |                                   | 駆動部等の給油状況の適否     | 目視              |      |                 |
|                       |                                   | ボルト等のゆるみ等の有無     | 目視又はハンマーテスト     |      |                 |
|                       | 加 圧 ポ ン プ                         | 漏えいの有無           | 目視              |      |                 |
|                       |                                   | 変形、損傷の有無         | 目視              |      |                 |
|                       |                                   | 異音、異常振動、異常発熱の有無  | 目視              |      |                 |
|                       |                                   | ボルト等のゆるみ等の有無     | 目視又はハンマーテスト     |      |                 |
|                       | ア ー ス                             | 断線の有無            | 自視              |      |                 |
|                       |                                   | 取付部のゆるみ等の有無      | 目視              |      |                 |
|                       |                                   | 接地抵抗値の適否         | 接地抵抗計による測定      |      |                 |
|                       | 安 全 装 置                           | 腐食、損傷の有無         | 目視              |      |                 |
|                       |                                   | 固定状況の適否          | 目視              |      |                 |
|                       |                                   | 機能の適否            | 作動確認            |      |                 |
|                       | 計測装置<br>〔温度計、圧力計<br>液面計、回転計<br>等〕 | 損傷の有無            | 目視              |      |                 |
|                       |                                   | 取付部のゆるみ等の有無      | 目視              |      |                 |
| 作動、指示状況の適否            |                                   | 目視               |                 |      |                 |
| 制御部への指示及び機能の適否        |                                   | 目視及び機能試験         |                 |      |                 |
| 危<br>険<br>物<br>取<br>り | 基礎、架台、支柱                          | 変形、亀裂、損傷の有無      | 目視              |      |                 |
|                       |                                   | 塗装状況及び腐食の有無      | 目視              |      |                 |
|                       |                                   | 沈下の有無            | 目視              |      |                 |
|                       |                                   | 支柱取付部の目地外れの有無    | 目視              |      |                 |
|                       |                                   | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視              |      |                 |
|                       | 本 体 部<br>〔ジャケット、<br>コイル等を含む。〕     | 漏えいの有無           | 目視及びガス検知器等による検知 |      |                 |
|                       |                                   | 変形、亀裂、損傷の有無      | 目視              |      |                 |
|                       |                                   | 塗装状況及び腐食の有無      | 目視又は計器による肉厚測定   |      |                 |
|                       |                                   | ボルト等のゆるみ等の有無     | 目視又はハンマーテスト     |      |                 |
|                       |                                   | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視              |      |                 |
|                       | ア ー ス                             | 断線の有無            | 目視              |      |                 |
|                       |                                   | 取付部のゆるみ等の有無      | 目視              |      |                 |
|                       |                                   | 接地抵抗値の適否         | 接地抵抗計による測定      |      |                 |
|                       | 安 全 装 置                           | 腐食、損傷の有無         | 目視              |      |                 |

| 点 検 項 目   |                      | 点 検 内 容                          | 点 検 方 法           | 点検結果            | 措置年月日及び措置内容 |  |
|---|----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|--|
| 扱<br>う<br>設<br>備<br>・<br>混<br>合<br>設<br>備<br>機<br>器 | 槽<br>類               | 〔通気管、液面上(下)限警報装置等〕               | 固定状況の適否           | 目視              |             |  |
|   |                      |                                  | 機能の適否             | 作動確認            |             |  |
|   |                      | 〔計測装置<br>液面計、流量計等〕               | 損傷の有無             | 目視              |             |  |
|   |                      |                                  | 取付部のゆるみ等の有無       | 目視              |             |  |
|   | 作動、指示状況の適否           |                                  | 目視                |                 |             |  |
|   | 制御部への指示及び機能の適否       |                                  | 目視及び機能試験          |                 |             |  |
|   | 基礎、架台、支柱             | 変形、亀裂、損傷の有無                      | 目視                |                 |             |  |
|   |                      | 塗装状況及び腐食の有無                      | 目視                |                 |             |  |
|   |                      | 沈下の有無                            | 目視                |                 |             |  |
|   |                      | 支柱取付部の目地外れの有無                    | 目視                |                 |             |  |
|   |                      | アンカーボルト等のゆるみ等の有無                 | 目視又はハンマーテスト       |                 |             |  |
|   |                      | 本体部<br>〔ジャケット、<br>コイル、シール部等を含む。〕 | 漏えいの有無            | 目視及びガス検知器等による検知 |             |  |
|   |                      |                                  | 変形、亀裂、損傷の有無       | 目視              |             |  |
|   | 塗装状況及び腐食の有無          |                                  | 目視又は計器による肉厚測定     |                 |             |  |
|   | ボルト等のゆるみ等の有無         |                                  | 目視又はハンマーテスト       |                 |             |  |
|   | 保温(冷)材の損傷、脱落等の有無     |                                  | 目視                |                 |             |  |
|   | ライニング等の状況及び損傷の有無     |                                  | 目視                |                 |             |  |
|   | シール部の異音、異常振動、異常発熱の有無 |                                  | 目視                |                 |             |  |
|   | アース                  | 断線の有無                            | 目視                |                 |             |  |
|   |                      | 取付部のゆるみ等の有無                      | 目視                |                 |             |  |
|   |                      | 接地抵抗値の適否                         | 接地抵抗計による測定        |                 |             |  |
|   | 駆                    | 電動機<br>(駆動機)                     | 損傷の有無             | 目視              |             |  |
|   |                      |                                  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視              |             |  |
| 軸受部、回転部等の給油状況の適否                                    |                      |                                  | 目視                |                 |             |  |
| 異音、異常振動、異常発熱の有無                                     |                      |                                  | 目視                |                 |             |  |
| 減(加)速機、<br>ギヤボックス                                   |                      | 漏油の有無及び油量の適否                     | 目視                |                 |             |  |
|   |                      | 変形、損傷の有無                         | 目視                |                 |             |  |
|   |                      | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無                | 目視                |                 |             |  |

| 点 検 項 目   |                   | 点 検 内 容  | 点 検 方 法           | 点検結果        | 措置年月日<br>及び措置内容 |  |
|---|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|--|
| 輸<br>送<br>設<br>備<br>機<br>器<br><br>(<br>コン<br>ベア<br>・ダ<br>クト<br>等) | 動<br>部            | 軸 受 部  | 回転部等の給油状況         | 目視          |                 |  |
|   |                   |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無   | 目視          |                 |  |
|   |                   | 羽 根、<br>シャフト等  | 変形、損傷の有無          | 目視          |                 |  |
|   |                   |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視          |                 |  |
|   |                   | 安 全 装 置  | 腐食、損傷の有無          | 目視          |                 |  |
|   |                   |  | 固定状況の適否           | 目視          |                 |  |
|   |                   |  | 機能の適否             | 作動確認        |                 |  |
|   |                   | 計 測 装 置<br>〔<br>温度計、圧力計<br>液面計、回転計<br>等<br>〕                                   | 損傷の有無             | 目視          |                 |  |
|   |                   |  | 取付部のゆるみ等の有無       | 目視          |                 |  |
|   |                   |  | 作動、指示状況の適否        | 目視          |                 |  |
|   | 制御部への指示及び機能の適否    |  | 目視及び機能試験          |             |                 |  |
|   | 基礎、架台、支柱          | 変形、亀裂、損傷の有無  | 目視                |             |                 |  |
|   |                   |  | 塗装状況及び腐食の有無       | 目視          |                 |  |
|   |                   |  | 沈下の有無             | 目視          |                 |  |
|   |                   |  | 支柱取付部の目地外れの有無     | 目視          |                 |  |
|   |                   |  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無  | 目視又はハンマーテスト |                 |  |
|   |                   | 本体部<br>〔<br>外装、ローラ<br>ー、ベルト、<br>バケット、チ<br>ェーン、スク<br>リューシャフ<br>ト、シュート<br>等を含む。〕 | 漏えい、飛散等の有無        | 目視          |                 |  |
|   |                   |  | 変形、亀裂、損傷の有無       | 目視          |                 |  |
|   |                   |  | 塗装状況及び腐食の有無       | 目視          |                 |  |
|   |                   |  | ボルト等のゆるみ等の有無      | 目視又はハンマーテスト |                 |  |
| 駆<br>動<br>部   |                   | 電動機<br>送風機<br>を含む。〕  | 損傷の有無             | 目視          |                 |  |
|   | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 |  | 目視又はハンマーテスト       |             |                 |  |
|   | 軸受部、回転部等の給油状況の適否  |  | 目視                |             |                 |  |
|   | 異音、異常振動、異常発熱の有無   |  | 目視                |             |                 |  |
|   | 減（加）速機、<br>ギヤボックス | 漏油の有無及び油量の適否   | 目視                |             |                 |  |
|   |                   | 変形、損傷の有無   | 目視                |             |                 |  |
|   |                   | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無  | 目視又はハンマーテスト       |             |                 |  |
|   |                   | 軸受部、回転部等の給油状況の適否   | 目視                |             |                 |  |
|   |                   | 異音、異常振動、異常発熱の有無  | 目視                |             |                 |  |

| 点 検 項 目                                       |                                      | 点 検 内 容             | 点 検 方 法     | 点検結果 | 措置年月日<br>及び措置内容 |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------------|------|-----------------|
| 分<br>離<br>設<br>備<br>機<br>器<br>(遠心分離機・ストレーナー等) | ア ー ス                                | 断線の有無               | 目視          |      |                 |
|   |                                      | 取付部のゆるみ等の有無         | 目視          |      |                 |
|   |                                      | 接地抵抗値の適否            | 接地抵抗計による測定  |      |                 |
|   | 安 全 装 置                              | 腐食、損傷の有無            | 目視          |      |                 |
|   |                                      | 固定状況の適否             | 目視          |      |                 |
|   |                                      | 機能の適否               | 作動確認        |      |                 |
|   | 計測装置<br>〔温度計、圧力計、<br>回転計、電圧電<br>流計等〕 | 損傷の有無               | 目視          |      |                 |
|   |                                      | 取付部のゆるみ等の有無         | 目視          |      |                 |
|   |                                      | 作動、指示状況の適否          | 目視          |      |                 |
|   |                                      | 制御部への指示及び機能の適否      | 目視及び機能試験    |      |                 |
|   | 基礎、架台、支柱                             | 変形、亀裂、損傷の有無         | 目視          |      |                 |
|   |                                      | 塗装状況及び腐食の有無         | 目視          |      |                 |
|   |                                      | 沈下の有無               | 目視          |      |                 |
|   |                                      | 支柱取付部の目地外れの有無       | 目視          |      |                 |
|   |                                      | アンカーボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視又はハンマーテスト |      |                 |
|   | 本 体 部<br>〔駆動部、防振装<br>置を含む。〕          | 漏えい、飛散等の有無          | 目視          |      |                 |
|   |                                      | 変形、亀裂、損傷の有無         | 目視          |      |                 |
|   |                                      | 塗装状況及び腐食の有無         | 目視          |      |                 |
|   |                                      | ボルト等のゆるみ、脱落等の有無     | 目視又はハンマーテスト |      |                 |
|   |                                      | 保温(冷)材の損傷、脱落等の有無    | 目視          |      |                 |
|   |                                      | 異音、異常振動、異常発熱の有無     | 目視          |      |                 |
| 機能の適否   |                                      | 目視及び機能試験            |             |      |                 |
| ア ー ス   | 断線の有無                                | 目視                  |             |      |                 |
|   | 取付部のゆるみ等の有無                          | 目視                  |             |      |                 |
|   | 接地抵抗値の適否                             | 接地抵抗計による測定          |             |      |                 |
| 安 全 装 置                                       | 腐食、損傷の有無                             | 目視                  |             |      |                 |
|   | 固定状況の適否                              | 目視                  |             |      |                 |
|   | 機能の適否                                | 作動確認                |             |      |                 |
| 計測装置<br>〔温度計、圧力計、<br>回転計等〕                    | 損傷の有無                                | 目視                  |             |      |                 |
|   | 取付部のゆるみ等の有無                          | 目視                  |             |      |                 |
|   | 作動、指示状況の適否                           | 目視                  |             |      |                 |
| 基礎、架台、支柱                                      | 変形、亀裂、損傷の有無                          | 目視                  |             |      |                 |
|   | 塗装状況及び腐食の有無                          | 目視                  |             |      |                 |
|   | 沈下の有無                                | 目視                  |             |      |                 |
|   | 支柱取付部の目地外れの有無                        | 目視                  |             |      |                 |

| 点 検 項 目                         |  | 点 検 内 容          | 点 検 方 法             | 点 検 結 果     | 措 置 年 月 日<br>及 び 措 置 内 容 |  |
|---------------------------------|--|------------------|---------------------|-------------|--------------------------|--|
| 充<br>て<br>ん<br>設<br>備<br>機<br>器 | 充てん口<br>〔フィルター、<br>ストレーナー<br>を含む。〕   | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト         |             |                          |  |
|                                 |  | 漏えいの有無           | 目視及びガス検知器等による検知     |             |                          |  |
|                                 |  | 変形、損傷の有無         | 目視                  |             |                          |  |
|                                 |  | 塗装状況及び腐食の有無      | 目視                  |             |                          |  |
|                                 |  | ボルト等のゆるみ等の有無     | 目視又はハンマーテスト         |             |                          |  |
|                                 |  | 機能の適否            | 作動確認                |             |                          |  |
|                                 | 計 量 装 置<br>〔流量計、秤<br>量計、液面<br>計、充てん<br>台等〕   | 漏えいの有無           | 目視                  |             |                          |  |
|                                 |  | 損傷の有無            | 目視                  |             |                          |  |
|                                 |  | 取付部のゆるみ等の有無      | 目視                  |             |                          |  |
|                                 |  | 作動、指示状況の適否       | 目視                  |             |                          |  |
|                                 |  | 制御部への指示及び機能の適否   | 目視及び機能試験            |             |                          |  |
|                                 | ア ー ス  | 断線の有無            | 目視                  |             |                          |  |
|                                 |  | 取付部のゆるみ等の有無      | 目視                  |             |                          |  |
|                                 |  | 接地抵抗値の適否         | 接地抵抗計による測定          |             |                          |  |
|                                 | シーマー等  | 変形、損傷の有無         | 目視                  |             |                          |  |
|                                 |  | 機能の適否            | 目視                  |             |                          |  |
|                                 | 安 全 装 置  | 腐食、損傷の有無         | 目視                  |             |                          |  |
|                                 |  | 固定状況の適否          | 目視                  |             |                          |  |
|                                 |  | 機能の適否            | 作動確認                |             |                          |  |
|                                 | その<br>他<br>危<br>険<br>物<br>を<br>取<br>り<br>扱<br>う<br>設<br>備<br>・<br>機<br>器<br>(<br>グ<br>ラ<br>ビ<br>ア<br>印<br>刷<br>・<br>塗<br>装<br>設<br>備<br>・<br>接<br>着<br>剤 | 基 礎、架 台、支 柱      | 変形、亀裂、損傷の有無         | 目視          |                          |  |
|                                 |  |                  | 塗装状況及び腐食の有無         | 目視          |                          |  |
|                                 |  |                  | 沈下の有無               | 目視          |                          |  |
|                                 |  |                  | 支柱取付部の目地外れの有無       | 目視          |                          |  |
|                                 |  |                  | アンカーボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視又はハンマーテスト |                          |  |
|                                 |  | 本 体 部 等          | 漏えいの有無              | 目視          |                          |  |
|                                 |  |                  | 変形、亀裂、損傷の有無         | 目視          |                          |  |
|                                 |  |                  | 塗装状況及び腐食の有無         | 目視          |                          |  |
| ボルト等のゆるみ、脱落等の有無                 |  |                  | 目視                  |             |                          |  |
| 異音、異常振動、異常発熱の有無                 |  |                  | 目視                  |             |                          |  |
| 機能の適否                           |  |                  | 作動確認                |             |                          |  |
| ア ー ス                           |  | 断線の有無            | 目視                  |             |                          |  |
|                                 |  | 取付部のゆるみ等の有無      | 目視                  |             |                          |  |
|                                 |  | 接地抵抗値の適否         | 接地抵抗計による測定          |             |                          |  |

| 点 検 項 目                                   |   | 点 検 内 容                                   | 点 検 方 法                 | 点 検 結 果       | 措置年月日<br>及び措置内容 |
|---|---|---|-------------------------|---------------|-----------------|
|   | 塗布機・金属熱処理設備・アセチレン発生装置等                    | 安全装置<br>〔緊急停止装置、静電気除去装置等を含む。〕             | 腐食、損傷の有無                | 目視            |                 |
|   |   |   | 固定状況の適否                 | 目視            |                 |
|   |   |   | 機能の適否                   | 作動確認          |                 |
|   |   | 計測装置<br>〔温度計、乾湿計、圧力計、回転計、坪量計、流量計、静電気測定器等〕 | 損傷の有無                   | 目視            |                 |
|   |   |   | 取付部のゆるみ等の有無             | 目視            |                 |
|   |   |   | 作動、指示状況の適否              | 目視            |                 |
| 二<br>十<br>号<br>タ<br>ン<br>ク<br>油<br>堤<br>等 | 屋<br>外<br>内<br>に<br>あ<br>る<br>タ<br>ン<br>ク | タンクの不等沈下                                  | 不等沈下の有無                 | 目視            |                 |
|   |   | 基 礎                                       | 犬走り、法面及びコンクリートリングの損傷の有無 | 目視            |                 |
|   |   |   | 水抜管の目づまりの有無             | 目視            |                 |
|   |   |   | 架 台、 支 柱                | 変形、亀裂、損傷の有無   | 目視              |
|   |   | 塗装状況及び腐食の有無                               |                         | 目視            |                 |
|   |   | 固定ボルト等のゆるみ等の有無                            |                         | 目視            |                 |
|   |   | 本 体 部<br>〔ジャケット、コイル、シール部等を含む。〕            | 漏えいの有無                  | 目視            |                 |
|   |   |   | 変形、亀裂、損傷の有無             | 目視            |                 |
|   |   |   | 塗装状況及び腐食の有無             | 目視又は計器による肉厚測定 |                 |
|   |   |   | ボルト等のゆるみ等の有無            | 目視又はハンマーテスト   |                 |
|   |   |   | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無        | 目視            |                 |
|   |   |   | 強め輪の変形、亀裂、ゆるみ等の有無       | 目視            |                 |
|   |   | ノズル（水抜管を含む。）、マンホール等                       | 漏えいの有無                  | 目視            |                 |
|   |   |   | 変形、損傷の有無                | 目視            |                 |
|   |   |   | 取付けボルトの損傷等の有無           | 目視            |                 |
|   |   |   | 塗装状況及び腐食の有無             | 目視又は計器による肉厚測定 |                 |
|   |   | 階 段                                       | 変形、損傷の有無                | 目視            |                 |
|   |   |   | 塗装状況及び腐食の有無             | 目視            |                 |
|   |   | ア ー ス                                     | 断線の有無                   | 目視            |                 |
|   |   |   | 取付部のゆるみ等の有無             | 目視            |                 |
| 接地抵抗値の適否                                  | 接地抵抗計による測定                                |   |                         |               |                 |



| 点 検 項 目               |                                  | 点 検 内 容         | 点 検 方 法              | 点検結果                 | 措置年月日<br>及び措置内容 |  |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|--|
|                       | 防<br>油<br>堤                      | 防 油 堤 等         | 亀裂、損傷等の有無            | 目視                   |                 |  |
|                       |                                  |                 | 目地の脱落等の有無            | 目視                   |                 |  |
|                       |                                  |                 | 波打ち、傾斜等の有無           | 目視(著しい場合はレベル計等による測定) |                 |  |
|                       |                                  |                 | 基礎部分の洗掘の有無           | 目視                   |                 |  |
|                       |                                  |                 | 堤内雑草、その他不必要な物件の存置の有無 | 目視                   |                 |  |
|                       |                                  | 水 抜 弁           | 開閉状況の適否              | 目視                   |                 |  |
|                       |                                  |                 | 損傷の有無                | 目視                   |                 |  |
|                       |                                  |                 | 泥等のつまりの有無            | 目視                   |                 |  |
|                       |                                  |                 | 機能の適否                | 作動確認                 |                 |  |
|                       |                                  |                 | 開閉状況確認装置の機能の適否       | 作動確認                 |                 |  |
|                       |                                  | 排水溝、<br>ためます等   | 亀裂、損傷等の有無            | 目視                   |                 |  |
|                       |                                  |                 | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無      | 目視                   |                 |  |
|                       | 防油堤の階段<br>及び点検歩廊                 | 変形、損傷の有無        | 目視                   |                      |                 |  |
|                       | 地下<br>にある<br>タンク                 | 上 部 ス ラ ブ       | 亀裂、崩没、不等沈下の有無        | 目視                   |                 |  |
|                       |                                  | タ ン ク 本 休       | 漏えいの有無               | *注1                  |                 |  |
|                       |                                  | 漏えい検査管          | 変形、損傷、土砂等の堆積の有無      | *注2                  |                 |  |
|                       | ミ<br>キ<br>サ<br>ー                 |                 | 漏えいの有無               | 目視                   |                 |  |
| 異音、異常振動、異常発熱の有無       |                                  |                 | 目視                   |                      |                 |  |
| 塗装状況及び腐食の有無           |                                  |                 | 目視                   |                      |                 |  |
| 固定ボルトの腐食及びゆるみ等の有無     |                                  |                 | 目視又はハンマーテスト          |                      |                 |  |
| シ<br>ー<br>ル<br>装<br>置 | オイルタンク                           | 漏油の有無           | 目視                   |                      |                 |  |
|                       |                                  | 変形、損傷の有無        | 目視                   |                      |                 |  |
|                       |                                  | 油量の適否           | 目視                   |                      |                 |  |
|                       | ポ<br>ン<br>プ                      | 漏えいの有無          | 目視                   |                      |                 |  |
|                       |                                  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視                   |                      |                 |  |
|                       | アキュムレーター、<br>フ ィ ル タ ー、<br>クーラー等 | 漏えいの有無          | 目視                   |                      |                 |  |
|                       |                                  | 変形、損傷の有無        | 目視                   |                      |                 |  |
| 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無     |                                  | 目視              |                      |                      |                 |  |

| 点 検 項 目     |                  | 点 検 内 容                      | 点 検 方 法                         | 点検結果 | 措置年月日<br>及び措置内容 |  |
|-------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|------|-----------------|--|
| 配<br>管      | 通 気 管            | 機能の適否                        | 目視                              |      |                 |  |
|             |                  | 引火防止装置の損傷、目づまり、腐食の有無         | 目視（ただし、外部から点検不能の場合は、取り外して行う。）   |      |                 |  |
|             |                  | 弁の作動状況                       | 作動確認（ただし、外部から点検不能の場合は、取り外して行う。） |      |                 |  |
|             |                  | 管内障害物の有無                     | 目視                              |      |                 |  |
|             |                  | 塗装状況及び腐食の有無                  | 目視                              |      |                 |  |
|             | 安 全 装 置          | 腐食、損傷の有無                     | 目視                              |      |                 |  |
|             |                  | 作動状況の適否                      | 取り外し等による機能試験                    |      |                 |  |
|             | 計測装置             | 液量自動表示装置                     | 損傷の有無                           | 目視   |                 |  |
|             |                  |                              | 取付部のゆるみ等の有無                     | 目視   |                 |  |
|             |                  |                              | 作動、指示状況の適否                      | 目視   |                 |  |
|             |                  | 温 度 計                        | 損傷の有無                           | 目視   |                 |  |
|             |                  |                              | 取付部のゆるみ等の有無                     | 目視   |                 |  |
|             |                  |                              | 作動、指示状況の適否                      | 目視   |                 |  |
|             |                  | 圧 力 計                        | 損傷の有無                           | 目視   |                 |  |
|             |                  |                              | 取付部のゆるみ等の有無                     | 目視   |                 |  |
|             |                  |                              | 作動、指示状況の適否                      | 目視   |                 |  |
|             |                  | 液面上（下）限<br>警報設備              | 損傷の有無                           | 目視   |                 |  |
|             |                  |                              | 機能の適否                           | 作動確認 |                 |  |
|             |                  | 注 入 口                        | 閉鎖時の漏えいの有無                      | 目視   |                 |  |
|             | 変形、損傷の有無         |                              | 目視                              |      |                 |  |
|             | 接地電極損傷の有無        |                              | 目視                              |      |                 |  |
|             | 接地抵抗値の適否         |                              | 接地抵抗計による測定                      |      |                 |  |
|             | 注 入 口 ピ ッ ト      | 亀裂、損傷等の有無                    | 目視                              |      |                 |  |
|             |                  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無              | 目視                              |      |                 |  |
|             |                  | 油種別表示の有無                     | 目視                              |      |                 |  |
|             | 配 管<br>(可撓部を含む。) | 漏えいの有無                       | 目視又は埋設配管にあっては*注1                |      |                 |  |
|             |                  | 変形、損傷の有無                     | 目視                              |      |                 |  |
| 塗装状況及び腐食の有無 |                  | 目視(著しい腐食が認められた箇所は、計器による肉厚測定) |                                 |      |                 |  |
| 地盤面との離隔状況   |                  | 目視                           |                                 |      |                 |  |

| 点 検 項 目        |           | 点 検 内 容                     | 点 検 方 法         | 点検結果 | 措置年月日<br>及び措置内容 |
|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------|-----------------|
| バルブ等           | フランジ、バルブ等 | 漏えいの有無                      | 目視及びガス検知器等による検知 |      |                 |
|                |           | 損傷の有無                       | 目視              |      |                 |
|                |           | 塗装状況及び腐食の有無                 | 目視              |      |                 |
|                |           | バルブ開閉機能の適否                  | 目視              |      |                 |
|                |           | フランジ、ボルト等のゆるみ等の有無           | 目視又はハンマーテスト     |      |                 |
|                | ラック、サポート  | 変形、損傷の有無                    | 目視              |      |                 |
|                |           | 塗装状況及び腐食の有無                 | 目視              |      |                 |
|                |           | 固定状況の適否                     | 目視              |      |                 |
|                | 配管ピット     | 亀裂、痕傷等の有無                   | 目視              |      |                 |
|                |           | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無             | 目視              |      |                 |
|                | 電気防食設備    | 端子箱の損傷、土砂等の堆積、端子のゆるみ等の有無    | 目視              |      |                 |
|                |           | 防食電位（電流）の適否                 | 電位計による測定        |      |                 |
| ポンプ設備等         | 電動機（駆動機）  | 損傷の有無                       | 目視              |      |                 |
|                |           | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無           | 目視又はハンマーテスト     |      |                 |
|                |           | 軸受部、回転部等の給油状況の適否            | 目視              |      |                 |
|                |           | 異音、異常振動、異常発熱の有無             | 目視              |      |                 |
|                | ポンプ       | 漏えいの有無                      | 目視              |      |                 |
|                |           | 変形、損傷の有無                    | 目視              |      |                 |
|                |           | 塗装状況及び腐食の有無                 | 目視              |      |                 |
|                |           | 固定ボルト等の腐食及びゆるみ等の有無          | 目視又はハンマーテスト     |      |                 |
|                |           | 軸受部、回転部等の給油状況の適否            | 目視              |      |                 |
|                |           | 流量及び圧力の適否                   | 目視              |      |                 |
|                |           | 異音、異常振動、異常発熱の有無             | 目視              |      |                 |
|                | アース       | 断線の有無                       | 目視              |      |                 |
|                |           | 取付部のゆるみ等の有無                 | 目視              |      |                 |
|                |           | 接地抵抗値の適否                    | 接地抵抗計による測定      |      |                 |
|                | 電気        | 配電盤、遮断器（スイッチを含む。）、コンセント、配線等 | 変形、損傷の有無        | 目視   |                 |
| 固定状況の適否        |           |                             | 目視              |      |                 |
| 機能の適否          |           |                             | 目視及び作動確認        |      |                 |
| 照明機器及びその他の電気機器 |           | 損傷の有無                       | 目視              |      |                 |
|                |           | 固定状況の適否                     | 目視              |      |                 |
|                |           | 配線結合部のゆるみ等の有無               | 目視              |      |                 |

| 点 検 項 目    |                 | 点 検 内 容                | 点 検 方 法           | 点 検 結 果 | 措 置 年 月 日<br>及 び 措 置 内 容 |
|------------|-----------------|------------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| 設 備        | ア ー ス           | 機能の適否                  | 目視及び作動確認          |         |                          |
|            |                 | 断線の有無                  | 目視                |         |                          |
|            |                 | 取付部のゆるみ等の有無            | 目視                |         |                          |
|            |                 | 接地抵抗値の適否               | 接地抵抗計による測定        |         |                          |
| 制 御 装 置 等  |                 | 制御系計器の損傷の有無            | 目視                |         |                          |
|            |                 | 制御盤の固定状況の適否            | 目視                |         |                          |
|            |                 | 制御系（温度、圧力、流量等）の機能の適否   | 作動確認又はシーケンス試験による。 |         |                          |
|            |                 | 監視設備の機能の適否             | 作動確認              |         |                          |
|            |                 | 警報設備の機能の適否             | 作動確認              |         |                          |
| 避 雷 設 備    |                 | 突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無 | 目視                |         |                          |
|            |                 | 避雷導線の断線及び壁休等の接触の有無     | 目視                |         |                          |
|            |                 | 接地抵抗値の適否               | 接地抵抗計による測定        |         |                          |
| 標 識、 掲 示 板 |                 | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目視                |         |                          |
| 消 火 設 備    | 消 火 器           | 位置、設置数、外観的機能の適否        | 目視                |         |                          |
|            | 消火器以外の消火設備      | 消火設備点検表による。            |                   |         |                          |
| 警 報 設 備    | 自動火災報知設備        | 自動火災報知設備点検表による。        |                   |         |                          |
|            | 自動火災報知設備以外の警報設備 | 損傷の有無                  | 目視                |         |                          |
|            |                 | 機能の適否                  | 作動確認              |         |                          |
| そ の 他      |                 |                        |                   |         |                          |

注1 地下タンクのタンク本体及び地下埋設配管の漏えいの有無については、「地下貯蔵タンク等タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について」（平成16年3月18日付け消防危第33号）により点検すること。

注2 検査棒等により確認するとともに、併せて漏えい危険物の有無についても確認すること。