

## 移送取扱所点検表

| 点検項目                |                     | 点検内容                      | 点検方法                   | 点検結果                 | 措置年月日<br>及び措置内容 |  |
|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--|
| 移<br>送<br>基<br>地    | さく等                 | 損傷の有無                     | 目視                     |                      |                 |  |
|                     | 危険物流出防止施設           | 土盛等                       | 損傷、ひび割れの有無             | 目視                   |                 |  |
|                     |                     |                           | 波打ち、傾斜の有無              | 目視                   |                 |  |
|                     |                     |                           | 水抜口開閉状況及び泥等のつ<br>まりの有無 | 目視                   |                 |  |
|                     |                     | 油分離装置                     | 亀裂損傷等の有無               | 目視                   |                 |  |
|                     | 滞油、滞水、土砂等の堆積の<br>有無 |                           | 目視                     |                      |                 |  |
|                     | 保安距離                | 保安物件新設等の有無                | 目視（該当物件があ<br>る場合は実測）   |                      |                 |  |
|                     | 保有空地                | 許可外物件存置の有無                | 目視                     |                      |                 |  |
|                     | 建屋及び附属建屋            | 屋根、壁、床、防火戸等の亀<br>裂、損傷等の有無 | 目視                     |                      |                 |  |
|                     |                     | 換気・排出設備等の損傷の有<br>無及び機能の適否 | 目視及び作動確認               |                      |                 |  |
|                     |                     | 照明設備の損傷の有無                | 目視                     |                      |                 |  |
|                     | ポンプ                 | ポンプ                       | 漏えいの有無                 | 目視                   |                 |  |
|                     |                     |                           | 変形、損傷の有無               | 目視                   |                 |  |
|                     |                     |                           | 異音、異常振動、異常発熱等<br>の有無   | 作動確認                 |                 |  |
|                     |                     |                           | 塗装状況及び腐食の有無            | 目視                   |                 |  |
|                     |                     |                           | 固定ボルトの腐食及びゆるみ<br>等の有無  | 目視及びハンマーテ<br>スト等による。 |                 |  |
|                     | ポンプ架台               | ポンプ架台                     | 亀裂、損傷等の有無              | 目視                   |                 |  |
|                     |                     |                           | 固定ボルトの腐食、ゆるみ等<br>の有無   | 目視                   |                 |  |
|                     | ポンプアース              | ポンプアース                    | 断線の有無                  | 目視                   |                 |  |
|                     |                     |                           | 取付け部のゆるみ等の有無           | 目視                   |                 |  |
| 接地抵抗値の適否            |                     |                           | 接地抵抗計による測<br>定         |                      |                 |  |
| 囲い、床、ためま<br>す、油分離装置 | 囲い、床、ためま<br>す、油分離装置 | 亀裂、損傷等の有無                 | 目視                     |                      |                 |  |
|                     |                     | 滞油、滞水、土砂等の堆積の<br>有無       | 目視                     |                      |                 |  |
| ピグ<br>取扱            | 本体                  | 保有空地                      | 許可外物件存置の有無             | 目視                   |                 |  |
|                     |                     | 本体                        | 漏えいの有無                 | 目視                   |                 |  |
|                     |                     |                           | 変形、損傷の有無               | 目視                   |                 |  |
|                     |                     |                           | 内部圧力放出設備の機能の適<br>否     | 作動確認                 |                 |  |

| 点 検 項 目                         |                   | 点 検 内 容                       | 点 検 方 法         | 点 検 結 果                       | 措 置 年 月 日<br>及 び 措 置 内 容 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
|                                 | 装 置               | 床、排水口、<br>ためます                | 亀裂、損傷等の有無       | 目視                            |                          |
|                                 |                   |                               | 滯油、滯水、土砂等の堆積の有無 | 目視                            |                          |
| 配<br>管<br>フ<br>ラ<br>ン<br>ジ<br>等 | 受入及び<br>払出口       | ローディング<br>アーム                 | 漏えいの有無          | 目視                            |                          |
|                                 |                   |                               | 変形、損傷の有無        | 目視                            |                          |
|                                 |                   |                               | 塗装状況及び腐食の有無     | 目視                            |                          |
|                                 |                   |                               | 固定状況の適否         | 目視及びハンマーテスト等による。              |                          |
|                                 |                   |                               | 機能の適否           | 作動確認                          |                          |
|                                 | そ の 他             | 漏えいの有無                        | 目視              |                               |                          |
|                                 |                   | 変形、損傷の有無                      | 目視              |                               |                          |
|                                 | 地上・海上設置<br>配 管    | 配 管 (可撓部を含む)                  | 水平距離内保安物件新設等の有無 | 目視 (該当物件がある場合は実測)             |                          |
|                                 |                   |                               | 保有空地内許可外物件存置の有無 | 目視                            |                          |
|                                 |                   |                               | 漏えいの有無          | 目視                            |                          |
|                                 |                   |                               | 変形、損傷の有無        | 目視                            |                          |
|                                 |                   |                               | 塗装状況及び腐食の有無     | 目視 (著しい腐食が認められた箇所は、計器による肉厚測定) |                          |
|                                 |                   | 地表面との離隔状況の適否                  | 目視              |                               |                          |
|                                 |                   | 地下埋設配管                        | 漏えいの有無          | 目視 (目視できないものにあつては、ラインパケットテスト) |                          |
|                                 |                   |                               | 水平距離内保安物件新設等の有無 | 目視 (該当物件がある場合は実測)             |                          |
|                                 |                   | 海底設置配管                        | 漏えいの有無          | 目視 (目視できないものにあつては、ラインパケットテスト) |                          |
|                                 |                   |                               | 変形、損傷の有無        | 目視                            |                          |
|                                 | 海底埋設の状況の適否        |                               | 目視              |                               |                          |
|                                 | フランジ、切替弁、<br>制御弁等 | 漏えいの有無                        | 目視              |                               |                          |
|                                 |                   | 変形、損傷の有無                      | 目視              |                               |                          |
| 塗装状況及び腐食の有無                     |                   | 目視                            |                 |                               |                          |
| フランジボルトのゆるみ等の有無                 |                   | 目視 (ゆるみの有無については、ハンマーテスト等による。) |                 |                               |                          |
| バルブ開閉表示の有無                      |                   | 目視                            |                 |                               |                          |
| 弁開閉ロックの状況の適否                    |                   | 目視                            |                 |                               |                          |

| 点 検 項 目                  | 点 検 内 容           | 点 検 方 法    | 点検結果 | 措置年月日<br>及び措置内容 |
|--------------------------|-------------------|------------|------|-----------------|
|                          | バルブ開閉（制御）機能の適否    | 目視及び作動確認   |      |                 |
| 漏えい拡散防止装置<br>（点検箱を含む。）   | 変形、損傷の有無          | 目視         |      |                 |
|                          | 塗装状況及び腐食の有無       | 目視         |      |                 |
|                          | 滞油、滞水の有無          | 目視         |      |                 |
|                          | 検知装置の作動状況の適否      | 目視         |      |                 |
| ラック・サポート等                | 変形、損傷の有無          | 目視         |      |                 |
|                          | 塗装状況及び腐食の有無       | 目視         |      |                 |
|                          | 固定の状況の適否          | 目視         |      |                 |
|                          | 防護設備の変形、損傷の有無     | 目視         |      |                 |
| 配管ピット等                   | 亀裂、損傷等の有無         | 目視         |      |                 |
|                          | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無   | 目視         |      |                 |
| エアー抜き<br>（ドレンを含む。）       | 漏えいの有無            | 目視         |      |                 |
|                          | 塗装状況及び腐食の有無       | 目視         |      |                 |
|                          | 機能の適否             | 作動確認       |      |                 |
| 海上配管及び支持物の<br>防護設備（防舷材等） | 変形、損傷の有無          | 目視         |      |                 |
|                          | 取付け状況の適否          | 目視         |      |                 |
| 緊急遮断弁                    | 損傷の有無             | 目視         |      |                 |
|                          | 開閉状況表示の有無         | 目視         |      |                 |
|                          | 周囲障害物の有無          | 目視         |      |                 |
|                          | 機能の適否             | 作動確認       |      |                 |
| 配管アース<br>（ボンド）           | 断線の有無             | 目視         |      |                 |
|                          | 取付部のゆるみ等の有無       | 目視         |      |                 |
|                          | 接地抵抗値の適否          | 接地抵抗計による測定 |      |                 |
| 配管絶縁物等                   | 変形、損傷の有無          | 目視         |      |                 |
|                          | 絶縁抵抗値の有無          | 絶縁抵抗計による測定 |      |                 |
| 加熱・保温設備                  | 変形、損傷の有無          | 目視         |      |                 |
|                          | 固定状況の適否           | 目視         |      |                 |
|                          | 安全装置の機能の適否        | 作動確認       |      |                 |
| 電気防食設備                   | 端子箱の損傷及び土砂等の堆積の有無 | 目視         |      |                 |
|                          | 断線及び端子のゆるみ等の有無    | 目視         |      |                 |
|                          | 防食電位（電流）の適否       | 電位計による測定   |      |                 |
| 配管応力検知装置                 | 変形、損傷の有無          | 目視         |      |                 |
|                          | 配管応力の適否           | 目視         |      |                 |
|                          | 指示状況の適否           | 目視         |      |                 |
| ずい道<br>排 出 設 備           | 給・排気ダクト等の変形、損傷の有無 | 目視         |      |                 |
|                          | 引火防止網の損傷、目づまりの有無  | 目視         |      |                 |

| 点 検 項 目                   | 点 検 内 容           | 点 検 方 法                              | 点 検 結 果           | 措 置 年 月 日<br>及 び 措 置 内 容 |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 内 可 燃 性 蒸 気 滞 留 防 止 措 置 等 | 排 出 設 備           | 排気口付近の火気の有無                          | 目視                |                          |
|                           |                   | 可燃性蒸気警報装置の作動状況の適否                    | 作動確認              |                          |
|                           | 附 属 設 備           | 排水溝、ためます、油分離装置の亀裂、損傷、滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視                |                          |
|                           |                   | 排水ポンプの損傷の有無                          | 目視                |                          |
|                           |                   | 照明設備の損傷の有無                           | 目視                |                          |
|                           |                   | 防護設備、保安設備等の損傷の有無                     | 目視                |                          |
| 運 転 状 態 監 視 装 置           | 圧 力 計<br>(圧力警報)   | 本体及び防護設備の変形、損傷の有無                    | 目視                |                          |
|                           |                   | 取付け部のゆるみ等の有無                         | 目視                |                          |
|                           |                   | 指示状況の適否                              | 目視(遠隔装置にあつては作動確認) |                          |
|                           |                   | 警報機能の適否                              | 目視及び作動確認          |                          |
|                           | 流 量 計<br>(流量警報)   | 本体及び防護設備の変形、損傷の有無                    | 目視                |                          |
|                           |                   | 取付け部のゆるみ等の有無                         | 目視                |                          |
|                           |                   | 指示状況の適否                              | 目視(遠隔装置にあつては作動確認) |                          |
|                           |                   | 警報機能の適否                              | 目視及び作動確認          |                          |
|                           | 温 度 計<br>(温度過昇検知) | 本体及び防護設備の変形、損傷の有無                    | 目視                |                          |
|                           |                   | 取付け部のゆるみ等の有無                         | 目視                |                          |
|                           |                   | 指示状況の適否                              | 目視(遠隔装置にあつては作動確認) |                          |
|                           |                   | 警報機能の適否                              | 目視及び作動確認          |                          |
|                           | 過 大 振 動 検 知 装 置   | 本体及び防護設備の変形、損傷の有無                    | 目視                |                          |
|                           |                   | 取付け部のゆるみ等の有無                         | 目視                |                          |
|                           |                   | 指示状況の適否                              | 目視(遠隔装置にあつては作動確認) |                          |
|                           |                   | 警報機能の適否                              | 目視及び作動確認          |                          |
| 漏 え い 検 知 装 置             | 損傷の有無             | 目視                                   |                   |                          |
|                           | ゴミ等のつまり等の有無       | 目視                                   |                   |                          |
|                           | 作動状況の適否           | 作動確認                                 |                   |                          |
|                           | 警報機能の適否           | 目視及び作動確認                             |                   |                          |
| 安全制御装置                    | 手動起動装置の周囲障害物の有無   | 目視                                   |                   |                          |
|                           | 機能の適否             | 作動確認                                 |                   |                          |

| 点 検 項 目             |                       | 点 検 内 容                | 点 検 方 法              | 点検結果         | 措置年月日<br>及び措置内容 |  |
|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------|-----------------|--|
| 圧 力 安 全 装 置         |                       | 変形、損傷の有無               | 目視                   |              |                 |  |
|                     |                       | 機能の適否                  | 作動確認 (圧力計による確認)      |              |                 |  |
| 警報設備及び通報設備          |                       | 変形、損傷の有無               | 目視                   |              |                 |  |
|                     |                       | 取付部のゆるみ等の有無            | 目視                   |              |                 |  |
|                     |                       | 機能の適否                  | 作動確認                 |              |                 |  |
| 巡回監視車等              | 巡 回 監 視 車             |                        | 配置、場所の適否             | 目視           |                 |  |
|                     |                       |                        | 積載機材の種類、数量の有無及び機能の適否 | 目視及び作動確認     |                 |  |
|                     | 資機材倉庫等                | 倉 庫 等                  |                      | 建物、上屋等の損傷の有無 | 目視              |  |
|                     |                       |                        |                      | 整理、整頓状況の適否   | 目視              |  |
|                     |                       | 資 機 材                  |                      | 資機材の種類、数量の有無 | 目視              |  |
| 資機材の変形、損傷の有無及び機能の適否 | 目視 (泡消火薬剤は、変質、沈澱物の有無) |                        |                      |              |                 |  |
| 予備動力源               | 自家発電設備<br>(内燃機関を含む。)  |                        | 変形、損傷の有無             | 目視           |                 |  |
|                     |                       |                        | 周囲障害物件の有無            | 目視           |                 |  |
|                     |                       |                        | 燃料の量の適否              | 目視           |                 |  |
|                     |                       |                        | 機能の適否                | 作動確認         |                 |  |
|                     | 蓄 電 池 設 備             |                        | 変形、損傷の有無             | 目視           |                 |  |
|                     |                       |                        | 端子ボルトのゆるみ等の有無        | 目視           |                 |  |
|                     |                       |                        | 電解液量の適否              | 目視           |                 |  |
|                     |                       |                        | 機能の適否                | 作動確認         |                 |  |
| 感 震 装 置 等           |                       | 損傷の有無                  | 目視                   |              |                 |  |
|                     |                       | 機能の適否                  | 作動確認                 |              |                 |  |
| 避 雷 設 備             |                       | 損傷の有無                  | 目視                   |              |                 |  |
|                     |                       | 避雷導線の断線、損傷の有無          | 目視                   |              |                 |  |
|                     |                       | 接地抵抗値の適否               | 接地抵抗計による測定           |              |                 |  |
| 電 気 設 備             |                       | 配線及び機器の損傷の有無           | 目視                   |              |                 |  |
|                     |                       | 機能の適否                  | 作動確認                 |              |                 |  |
| 表示、標識、掲示板           |                       | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目視                   |              |                 |  |
| 消火設備                | 消 火 器                 |                        | 位置、設置数、外観的機能の適否      | 目視           |                 |  |
|                     | 消火器以外の消火設備            |                        | 消火設備点検表による。          |              |                 |  |
| そ の 他               |                       |                        |                      |              |                 |  |